



1. Profiil Gyproc SKP 95 (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gypsteel ELPR 95/40, k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 66 mm
4. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GN 13 Standardplaat  
+ Kiudkipsplaat 12,5 mm Rigidur H GFH 13

#### Märkus

Detaili 3.1.1 XR tüüpdetailid võib teha ka Gyproc GS süsteemiga.

All esitatud seina kõrgused on normaalruumi seina kõrgus /  
tulepüsivusklassiga seina kõrgus.

- 1) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole nimetatud.
- 2) Kui isolatsiooniks on vaheruumi täitev kivivill ISOVER KOL või tulepüsivusomadustelt sama (tihedus ja sideaine sisaldus) või jäigem, konstruktsioon on EI90, max seina kõrgus 3000 mm. Sellisel juhul isolatsiooni kinnitus lameda ümarpeaga kruviga 4,2 x 38 mm, 3 tk/isolatsiooniplaat. Kinnitus igale karkassipostile, vt detail A.

Liigitused	
DnT,w dB	52
DnT,w + C <sub>50-3150</sub>	43
Tulepüsivusklass	60
Max seina kõrgus (600 mm)	7000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	5000
Max seina kõrgus (450 mm)	7000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	5000

## ANDMED

Objekt	Gyproc GS - Teraskarkassiga vahesein	Projekt nr	CASE.NR.
Sisu	SUBJECT		
Mk	1:10	Versioon.	REV.
		Kuupäev	6-07-2017
		Joonis nr	3.1.6:106F