



1. Profiil Gypsteel SK 66 (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gypsteel ELPR 66/40, k 600 mm
3. Mineraalvill Isover KL AKU 50 mm
4. Kipsplaat 12,5 mm Gyproc GR 13 Tugevdatud

Märkus

Detaili 3.1.1 XR tüüpdetailid võib teha ka Gyproc GS süsteemiga.

All esitatud seina kõrgused on normaalruumi seina kõrgus / tulepüsivusklassiga seina kõrgus.

1) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole teisiti nimetatud.

Kui isolatsiooniks on vahe ruumi täitev ISOVER KOL või tulepüsivusomadustelt sama (tihedus ja sideaine sisaldus).

Sel juhul isolatsiooni kinnitus lamea ümarpeaga kruviga 4,2 x 38 mm, 3 tk/isolatsiooniplaat. Kinnitus igale karkassipostile, vt detail A.

Liigitused	
DnT,w dB	40
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	30
Max seina kõrgus (600 mm)	4000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seina kõrgus (450 mm)	4000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt	Gyproc GS - Teraskarkassiga vahesein	Projekt nr	CASE.NR.
Sisu	SUBJECT		
Mk	1:10	Versioon.	REV.
		Kuupäev	6-07-2017
		Joonis nr	3.1.6:103J