



Märkus

- 1) Tulepüsivusklassis EI 60 Gyproc FireLine plaadid ja seinä tüüp muutub N-N-st P-P-ks
- 2) Müraklassis $R'w \geq 35$ dB nõutakse Gyproc SKP Kisko
- 3) Karkassipostil sammuga k 450 mm muutub seinä tüübi tähis (600 muutub 450-ks)
- 4) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga $k600$, kui ei ole teisiti nimetatud.

Liigitused	
DnT,w dB	40
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	30
Max seinä kõrgus (600 mm)	6000
Max seinä kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seinä kõrgus (450 mm)	6000
Max seinä kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt	Gyproc XR - Metallkarkassiga vahesein	Projekt nr	CASE.NR.
Sisu	SUBJECT		
Mk	1:10	Versioon.	REV.
		Kuupäev	6-07-2017
		Joonis nr	3.1.1:102I